

Rēzeknē, 2019. gada 11. jūlijā  
Nr.01/11- *4/6*


**Projektētājam  
Anatolijam Kuibarovam**

**Tehniskie nosacījumi**  
Objekta „Pievedceļu Nr.84 un Nr.85 Viļakas ielā 5B,  
Rēzeknē atjaunošana” elektroapgādes projektēšanai

1. Projektējamā objekta pieslēgšanas vieta: esošā elektrosadale KKM-6 (sk. izpilduzmērījumu shēmā).
2. Projektā paredzēt sekojošus pieslēgumus:
  - dzelzceļa sliežu apgaismojums;
  - videonovērošana.
3. Uzstādīt skapi (60x50x30 cm) apgaismojuma un videonovērošanas elektrokabeļu pieslēgšanai. Skapi izvietot uz zemes pa vidu apgaismojuma līnijai.
4. Veicot projektēšanas darbus, paredzēt elektriskā kabeļa ievietošanu zem asfaltētiem ceļiem un trotuāriem.

Pielikumā: izpilduzmērījuma shēma DWG formātā.

AS „Rēzeknes siltumtīkli”  
valdes locekļa p.i.



Ģirts Bodžs

*T.Šenko*  
tālr.26563956



Tālrunis: +371 64625133



Juridiskā adrese  
Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601



info@rezecknessiltumtikli.lv  
Reģistrācijas numurs 40003215480